

ALLEGATO G

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

RIFUGI ESCURSIONISTICI

REQUISITI STRUTTURALI E IGIONICO-SANITARI DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI	
LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO	
L'volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri	
L'volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di soluzioni, rubature incluse fino all'altezza di 1,5 metri, e 6 metri cubi per persone se si tratta di camere - l'accoglimento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento;	
Arco chenauti, rale o merlonini	permanente
Le rapporto di illuminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i soluzioni e 1/10 per gli altri locali	
n. camere accessibili ai disabili	almeno una
LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIONICI DESTINATI AGLI UTENTI	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfeccabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
n. w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile a frazione di 50 metri quadrati dello stesso di riserva e bar	due
n. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette da uso di locali destinati al pernottamento;	uno
n. docce, accessibili anche ai disabili	almeno una
Arco illuminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
SERVIZI IGIONICI DESTINATI AL PERSONALE	
n. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale assorbito alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
Arco illuminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
n. docce	una
LOCALI ADIBITI A CUCINA	
L'arco non inferiore a 2,40 metri;	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfeccabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
n. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfeccabile;	una
n. lavello con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'accoglimento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
n. zone risciacquo dotate di idonee coppe di asciugazione oppure adeguata creazione naturale;	una
n. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	
Superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricevitrice del rifugio;	

Scritto On-line il: 27 - Stampato: 06 luglio 2017

Le rapporte di illuminazione non inferiori a 1/1 delle superfici di pavimento;	
Sono accessibili e disabili.	
REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ	
I requisiti di accessibilità e disabili sono rispettati, fatta salvo l'impossibilità di levarsi di mezzo agli interventi, motivata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, come previsto dall'articolo 34 comma 3 della legge regionale 27/2015	